

Fylkesmannen i Vestfold

Postboks 2076
3103 TØNSBERG

Deres ref.:

Vår ref.:

Saksbehandler:

Dato:

09/7924-70

Anders Smith

22.05.2015

Krav om innhenting av vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan– eiere av luftskrubbere og kjøletårn

Etter det store utbruddet av legionella-infeksjoner i Østfold i 2005 er det kommet nye bestemmelser i forskriftsverket for miljørettet helsevern, nå hjemlet i Folkehelseloven.

I henhold til kapittel 3a i Forskrift om miljørettet helsevern skal bl. a. kjøletårn og luftskrubbere planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles slik at hele innretningen, alle tilhørende prosesser, og direkte og indirekte virkninger av disse, gir tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av Legionella via aerosol.

For kjøletårn, luftskrubbere, befukningsanlegg og innendørs fontener, skal det minst hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking, med mindre det kan dokumenteres at vekst og spredning av Legionella ikke vil kunne forekomme.

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere har meldeplikt til kommunen

a) ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer og

b) når det er grunn til å tro at det foreligger alvorlig feil ved kjøletårn eller luftskrubber som kan medføre spredning av legionellasmitte.

Virksomheter skal i forbindelse med melding etter bokstav a) ovenfor og deretter normalt hvert femte år, legge frem for kommunen en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan.

Virksomheter som var etablert og i drift pr. 1. januar 2014, skal legge frem en vurdering fra et slikt inspeksjonsorgan innen 1. januar 2016. Kommunen kan etter søknad dispensere fra denne tidsfristen med inntil 6 måneder.

Kommunen kan kreve fremlagt ny vurdering av innretningen fra akkreditert inspeksjonsorgan i tilfelle som nevnt etter bokstav b) ovenfor og som en del av gransking etter folkehelseloven § 13 annet ledd.

Med akkreditert inspeksjonsorgan menes inspeksjonsorgan som er akkreditert av Norsk akkreditering eller annet anerkjent akkrediteringsorgan som har undertegnet de relevante multilaterale avtaler for gjensidig internasjonal anerkjennelse, og som er etablert i et EU-/EØS-land. Se forskriftens kapittel 3, §11.d

For tiden er det ingen akkrediterte inspeksjonsorganer i Norge som tilbyr inspeksjoner av kjøletårn og luftskrubbere. Dersom noen organisasjoner i framtiden vil få denne

Helsedirektoratet - Divisjon folkehelse

Avdeling miljø og helse

Anders Smith, tlf.: 24163538

Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050

Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no

typen akkreditering, vil dette publiseres på Norsk akkrediterings hjemmesider:
www.akkreditert.no.

I enkelte andre EU-/ EØS- land finnes det organisasjoner som er akkreditert etter ISO 17020 for denne typen inspeksjoner. En foreløpig undersøkelse viser at noen av disse organisasjonene kan påta seg oppdrag i Norge. Eiere av anlegg som er underlagt inspeksjonsordningen anbefales å undersøke på den europeiske akkrediteringsorganisasjonens hjemmesider (<http://www.european-accreditation.org/ea-members#1>) for å finne frem til hvilke land som har akkrediterte inspeksjonsorgan som utfører denne typen inspeksjoner.

Omkostninger forbundet med vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan betales av virksomheten, d.v.s. den som eier eller har ansvaret for et kjøletårn eller en luftskrubber.

Helsedirektoratet forutsetter at kommunen har oversikt over virksomheter med kjøletårn og luftskrubber innenfor sitt geografiske område, jf. meldeplikten for disse etter forskriften § 11c. Vi ber derfor kommunene om å informere de aktuelle virksomhetene i nødvendig grad og på hensiktsmessig måte.

Vennlig hilsen

Jakob Linhave e.f.
avdelingsdirektør

Anders Smith
fylkeslege

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi:
Helse- og omsorgsdepartementet, Ragnhild Spigseth