

Landets kommuner og enhetene for
interkommunalt samarbeid og miljørettet helsevern

Deres ref.:
Vår ref.: 09/7924-74
Saksbehandler: Morten Frantze
Dato: 18.11.2015

Miljørettet helsevern - Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere - Utsatt frist for innhenting av vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan

Forskrift om miljørettet helsevern kap 3a inneholder bestemmelser for å sikre befolkningen mot spredning av Legionella via aerosol.¹ Vi viser til kort generell omtale i vårt brev 22.05.2015 til landets kommuner m.fl.

Virksomheter med kjøletårn og/eller luftskrubbere skal bl.a. fremlegge for kommunen vurdering av disse innretningene fra et akkreditert inspeksjonsorgan (§ 11c og § 11d). Denne ordningen ble fastsatt 2013 med frist for alt etablerte virksomheter 01.01.2016. Kommunen kunne etter søknad dispensere fra denne tidsfristen med inntil 6 måneder.

Fristen for virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere til å fremlegge vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan for kommunen er nå utsatt til 01.01.2017. Kommunen kan etter søknad forlenge denne fristen, også utover 6 måneder. Dette følger av den nylig vedtatte endring av ovennevnte forskrift § 11c siste ledd. Endringen trådte i kraft 13.11.2015.

Inspeksjonsorganet som benyttes, må være akkreditert for inspeksjon av legionellutsatte innretninger.

Ved vurdering av søknader om utsatt frist utover 01.01.2017 skal kommunen legge vekt på om virksomheten har inngått forpliktende avtale med akkreditert inspeksjonsorgan som nevnt. Kommunens avgjørelser om utsatt frist vil være enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Norsk akkreditering (NA) behandler for tiden en søknad om akkreditering som inspeksjonsorgan for legionellutsatte innretninger. NAs hjemmeside <http://www.akkreditert.no> vil til enhver tid opplyse hvilke inspeksjonsorganer som er akkreditert av NA innenfor de ulike fagområder, herunder Legionella.

Virksomheter med kjøletårn og/eller luftskrubbere i Norge vil også kunne benytte inspeksjonsorgan med tilsvarende akkreditering innen EU-EØS for øvrig. Informasjon om dette

¹ Forskrift 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern hjemlet i folkehelseloven.

vil bli formidlet via Nasjonalt folkehelseinstituttets hjemmesider (<http://www.fhi.no>) under tema Legionella.

Helsedirektoratet forutsetter at kommunen har oversikt over virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere innenfor sitt geografiske område, jf. meldeplikten for disse etter forskriften § 11c. Vi ber derfor kommunene om å informere de aktuelle virksomhetene på hensiktsmessig måte.

Vennlig hilsen

Jakob Linhave e.f.
avdelingsdirektør

Morten Frantze
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi:

Purenviro

Norsk Industri

Borregaard Industries Ltd

Norkjemi

Mitco

Unilabs Telelab

Statsbygg

Kystlab-PreBIO AS

Proactima

Nordox

Bedriftshelsen

Pentex

Statens helsetilsyn

KS (1)

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Helse- og omsorgsdepartementet

Direktoratet for Arbeidstilsynet

Forum for miljø og helse

Landets fylkesmenn

Norsk akkreditering (1)