

## Større utbrudd av campylobacteriose 1981-1998

| År   | Antall tilfeller | Smittekilde   | Sannsynlig årsak                                 | Referanse   |
|------|------------------|---------------|--|---|
| 1981 | 2000 *           | Drikkevann    | Måker i høydebasseng, ingen desinfeksjon, Narvik | MSIS-rapport 81/35 og 36  |
| 1984 | 600 *            | Drikkevann    | Sau i nedbørsfeltet, Sortland                    | Waterborne campylobacteriosis in northern Norway. Melby K, Gondrosen B, Gregusson S, Ribe H, Dahl OP. Int J Food Microbiol. 1991 Feb;12(2-3):151-6. |
| 1988 | 320 *            | Drikkevann    | Ukjent, Skjervøy                                 | Melby K et al. Tidsskr Nor Laegeforen nr 12 1991 s 1530   |
| 1990 | 4                | Drikkevann    | Storfe i nedbørfeltet, Fusa                      | MSIS-rapport 90/37  |
| 1990 | 5                | Drikkevann    | Forurenset vannkilde, Bergen                     |   |
| 1992 | 50 *             | Drikkevann    | Beitedyr, ingen desinfeksjon, Bokn               | MSIS-rapport 93/25  |
| 1993 | 22               | Drikkevann    | Ender i vannkilden, Vinstra                      |   |
| 1994 | 600 *            | Drikkevann    | Gjess i vannkilden, ingen desinfeksjon, Stjørdal | MSIS-rapport 96/38<br>Varslot M, Resell J, Fostad IG. Tidsskr Nor Laegeforen nr 28 1996 s.3366-9  |
| 1995 | 400 *            | Drikkevann    | Gjess på trekk, ingen desinfeksjon, Verdal       | MSIS-rapport 96/38<br>Varslot M, Resell J, Fostad IG. Tidsskr Nor Laegeforen nr 28 1996 s.3366-9  |
| 1997 | 300 *            | Drikkevann    | Reservevannkilde, ingen desinfeksjon, Søgne      | MSIS-rapport 97/27  |
| 1997 | 33               | Melk          | Upasteurisert melk ved jordbruksskole, Lyngdal   | MSIS-rapport 98/14  |
| 1998 | 7                | Melk          | Upasteurisert tankmelk, privat salg, Trondheim   | MSIS-rapport 99/10  |
| 1998 | >50 *            | Renset krabbe | Kontaminasjon fra måker, Stavanger               | MSIS-rapport 98/26  |

\* Antall tilfeller er anslått